



MURSX00XRAM2

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE**Odbor stavební úřad**Palackého nám.13, 665 01 Rosice
pracoviště Žerotínovo nám. 1, RosiceSPIS.ZN.: MR-S 52114-22-OSU
Č.J.: MR-C 52928/22-OSUVYŘIZUJE: Ing. Novák Ivo
TEL.: 546 492 182
FAX:
E-MAIL: novak@mesto.rosice.cz
ID DS: 6abbzec

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 30.11.2022

SDĚLENÍ**poskytnutí informace dle zákona 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím**

Na základě Vaší žádosti ze dne 23.11.2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o poskytování informací“), Vám odbor stavební úřad městského úřadu Rosice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje požadované informace.

Ke stavbě

"tepelné čerpadlo" u rodinného domu, 1. května č. p. 1673, Rosice

na pozemku parc.č. st. 2657 v katastrálním území Rosice u Brna,

vydala Krajská hygienická stanice se sídlem v Brně dne 31.08.2022 sp. zn. S-KHSJM 35777/2022 pod č.j. KHSJM 49553/2022/BO/HOK závazné stanovisko, které Vám v příloze zasíláme (v souladu s § 8a odst. 1 zákona o poskytování informací bez osobních údajů fyzických osob, které s poskytnutím těchto údajů neudělily souhlas).

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
odbor stavební úřad
665 01 ROSICE ①Ing. Daša Plucarová
vedoucí odboru**Příloha:**


Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Brně (č.j. KHSJM 49553/2022/BO/HOK)

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 49553/2022/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 35777/2022

Datovou zprávou

Vyřizuje: Františka Celnar
Telefon: 545113013
e-mail: frantiska.celnar@khsbrno.cz



V Brně dne 31. srpna 2022

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO PRO SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO
STAVEBNÍHO ZÁMĚRU – „KLIMATIZACE RD 1. KVĚTNA 1673, ROSICE“,
PARC. Č. 2657, K. Ú. ROSICE U BRNA, ROSICE**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska k souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, podané dne 23. 8. 2022 stavebníkem stavby MUDr. Davidem Zábranským, 1. května 1673, 665 01 Rosice, (dále jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s provedením stavby „Klimatizace RD 1. května 1673 Rosice“, parc. č. 2657, k. ú. Rosice u Brna,

souhlasí.

Odůvodnění:

MěÚ Rosice, odbor stavební úřad, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice vydal k novostavbě rodinného domu (RD 2), ul. 1. května, Rosice sdělení o užívání stavby č.j. MR-S 9695-18-OSU-IN-4 dne 18.7.2018 (RD je dvoupodlažní řadový objekt – v 1.NP je zádveř, chodba, WC se sprchou, technická místnost, schodiště, kuchyň, obývací pokoj a ve 2.NP je schodiště, chodba, ložnice, WC, koupelna, koupelna s WC a 3 pokoje). Dodatečně stavebník osadil na SV fasádě RD na pozemku parc. č. 1673 v k.ú. Rosice klimatizační jednotku LG, typ MU 5 R30V40 (klimatizace není využívána k vytápění rodinného domu, vytápění je zajištěno elektrickým podlahovým topením s ohřevem teplé vody pomocí elektrického bojleru).

Na KHS JmK byl předložen **Protokol o měření č. 132/2022. Zpracovatel Petr Šiška, KOMPRAH, s.r.o., Masarykova 141, 664 42 Modřice**. Datum zpracování: 15. 8. 2022. Datum měření 15. 8. 2022 v čase 19,00 – 19,30 h. Jedná se o měření hladin akustického tlaku A z provozu venkovní jednotky klimatizace rodinného domu na ul. 1. května 1673, Rosice. (v řadové zástavbě). Pro chlazení

rodinného domu je instalována klimatizace (5 vnitřních klimatizačních jednotek a jedna kondenzační jednotka) osazena na severovýchodní fasádě v úrovni 2.NP. Venkovní kondenzační jednotka klimatizace má jeden ventilátor odvodu vzduchu a jeden kompresor. Odtah vzduchu od venkovní jednotky je orientován na severovýchodní stranu. Klimatizace je v provozu po celých 24 hodin, pracuje automaticky s regulací výkonu.

Měřicí místo:

Měření je realizováno ve venkovním chráněném prostoru nejvíce exponovaného sousedního rodinného domu na jihovýchodní hranici pozemku rodinného domu 1. května 1674, Rosice ve vzdálenosti 1,5 m od venkovní kondenzační jednotky klimatizace. Na měřicím stanovišti je provedeno měření při náběhu klimatizace, při chlazení na maximální výkon a při běžném provozu pro udržení nastavené teploty. V průběhu měření byly proměnné zdroje hluku v okolí v maximální možné míře eliminovány.

Naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku

- při náběhu klimatizace je $L_{Aeq,T} = 42,4 \pm 1,7$ dB
- při maximálním výkonu chlazení je $L_{Aeq,T} = 39,1 \pm 1,8$ dB
- při chlazení na běžný výkon je $L_{Aeq,T} = 33,6 \pm 1,8$ dB

Výsledná hodnota hluku pozadí je $L_{Aeq,T} = 31,1$ dB.

Výsledná hodnota je $L_{Aeq,8h} = 34,7 \pm 1,7$ dB pro dobu denní a $L_{Aeq,1h} = 34,7 \pm 1,7$ dB pro noční dobu.

Z výsledků měření hluku z provozu venkovní jednotky klimatizace vyplývá nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a tím je splněn i požadavek nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, stanovených NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Hygienický limit pro denní dobu činí 50 dB a pro noční dobu 40 dB. Z důvodu přítomnosti tónové složky při měření byl hygienický limit ponížěn o 5 dB. Hygienický limit tedy činí 45 dB pro dobu denní a 35 dB pro dobu noční.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti v rozporu s právními předpisy na ochranu veřejného zdraví, mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko pro souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na předmětnou stavbu.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno - venkov

Rozdělovník:

2. KHS JmK, spis