

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE

## Odbor dopravy

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice  
pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.: Podání  
ZE DNE: 25.01.2024  
NAŠE ČJ.: MR-C 7000/24-ODO

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE:  
TEL.: 546 492 160  
FAX: 546 492 119  
E-MAIL: odo@rosice.cz

DATUM: 07.02.2024

### Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

*Žádost o poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb.*

*Žádám o informaci, jakým způsobem řeší MěÚ Rosice s vlastníky nemovitostí zateplení těchto objektů, které přesahuje na obecní pozemek. Jaká minimální průchozí šířka chodník po zateplení je požadována a zda je v souladu s platnými ČSN.*

Na základě Vaší žádosti ze dne 25.01.2024 (doručeno 29.01.2024) o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám odbor stavební úřad Městského úřadu Rosice, z pověření tajemnice Městského úřadu Rosice, sděluje:

Podle § 2 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se za stavební úpravu, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, považuje též zateplení pláště stavby. Zateplení stavby (pokud se nejedná o výškovou budovu, kde zateplení může negativně ovlivnit požární bezpečnost) v souladu s § 103 odst. 1 písm. d) za užití § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona nevyžaduje opatření obecného stavebního úřadu.

Odbor dopravy Městského úřadu Rosice, Vám z pověření tajemnice Městského úřadu Rosice, sděluje:

*Zateplení objektů, které přesahuje na obecní pozemek s vlastníky nemovitostí neřeší.*

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (*k 1.1.2024 zrušena a je novým prováděcím předpisem nově přijatého zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon*), příloha 2, bod 1.0.2 – komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

Minimální šířka pochozího pruhu pro pěší je 750 mm + bezpečnostní odstup od stavby 250 mm a od komunikace 500 mm.

S pozdravem

*Otisk úředního razítka*

Ing. Miloš Burian  
Vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

